

淮北市发展和改革委员会 国网淮北供电公司文件

淮发改运行〔2022〕171号

淮北市发展改革委 国网淮北供电公司 关于印发淮北电网 2022 年度电力 迎峰度夏有序用电方案 的通知

各县（区）人民政府、市高新区、煤化工基地、濉溪县供电公司、市有关企业：

为加强有序用电管理，确保全市经济社会发展和人民生活用电需求，积极应对迎峰度冬期间电力供应紧张局面，根据国家《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号）、《安徽省能源局 国网安徽省电力有限公司关于做好安徽电网 2022 年度有序用电工作的通知》（皖能源电调函〔2022〕16号）等文件要求，市发展改革委会同市供电公司结合我市电力供需情况，组织编制

了《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电方案》，经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

各县区发改委和县供电公司要根据《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电方案》“四定”措施要求，确保下达的四级错峰指标任务点对点分解落实到用电企业。相关企事业单位要遵照本地区有序用电方案，积极参与，相互配合，全面保障有序用电各项工作顺利实施，确保电力紧缺情况下安全有序供电。

淮北市发展和改革委员会



国网淮北供电公司



2022年6月6日

淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏 有序用电方案

引言

为做好 2022 年度电力迎峰度夏有序用电工作，确保地区供电平稳有序，根据国家发展改革委《有序用电管理办法》及《安徽省能源局 国网安徽省电力有限公司关于做好安徽电网 2022 年度有序用电工作的通知》（皖能源电调函〔2022〕16 号）相关工作通知要求，市发展改革委会同市供电公司在综合分析年度电力供需形势和用电负荷结构特点的基础上，按照有序用电可中断负荷达到历史最大用电负荷 20%以上和轮休轮停可中断负荷达到迎峰度夏周期性电力供应缺口规模的目标，编制了《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电方案》，确保地区有序用电工作有效实施。

一、有序用电工作原则

（一）有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。

（二）根据国家《有序用电管理办法》要求，优先保障以下用电需求：

1. 应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；

2. 危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷;

3. 重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户;

4. 供水、供热、供能等基础设施用户;

5. 居民生活,排灌、化肥生产等农业生产用电;

6. 国家重点工程、军工企业。

(三)贯彻落实国家产业政策和节能环保政策,重点限制以下用电:

1. 违规建成或在建项目;

2. 产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;

3. 单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业;

4. 景观照明、亮化工程;

5. 其他高耗能、高排放企业。

(四)坚决做到“限电不拉闸、限电不限民用”,优先限制高耗能、高排放企业用电,分级细化安排用户执行的顺序和轮次,切实保障民生和重点领域电力可靠供应。

(五)按照“定负荷、定时段、定设备、定人员”的原则认真落实好有序用电的各项措施,实现用电负荷“限得下、用得上”,确保方案执行到位。

(六)按照“有多少用多少、缺多少错避多少”的要求,足

额完成有序用电及轮休轮停可中断负荷指标，严格控制本地区最大用电负荷不超限额。

（七）按照“先错峰、后避峰、再限电”的顺序，严禁发生因有序用电工作组织不当、执行不力或发电机组不服从调度指令等非不可抗力造成的拉闸限电和大面积停电事件。

二、电力供需形势分析预测

（一）全省电力供需形势分析。据预测，今夏我省调度口径最大用电负荷约 5600 万千瓦，增长 18.14%。截至 2022 年 6 月底，预计全省调度口径可调发电出力约 3743 万千瓦，考虑目前已协调的省际受进电力约 777 万千瓦，全省最大可供负荷约 4520 万千瓦，电力平衡存在硬缺口约 1080 万千瓦。若出现持续极端高温天气、大机组故障跳闸、外来电削减等情况，夏季电力平衡更趋紧张。

（二）淮北地区电力供需形势分析。根据淮北市用电负荷特性和季节气候特点，综合考虑新增负荷、负荷结构以及 2021 年最大负荷为 146.35 万千瓦和 2022 年负荷预测等因素，预测今夏淮北电网调度口径最大用电负荷约 153.76 万千瓦，增长 5.06%。依照供需形势的分析，淮北电网缺口按 36 万千瓦分配计划。

三、负荷指标分配

（一）有序用电负荷指标分配。综合考虑市县 2021 年最大用电负荷、负荷特性、负荷调控能力等因素，确定 8 万千瓦、16

万千瓦、24 万千瓦和 36 万千瓦四种预警等级，制定了《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电可中断负荷指标》。其中，IV 级、III 级方案首先安排高耗能、高排放企业以错峰和避峰手段实现调控；II 级、I 级方案在执行前级方案的基础上，优先以分行业、分片区的集中式停产让电等快速避峰手段实现调控。

（二）轮休轮停负荷指标分配。为有效应对限电周期长、单日时间久、缺口规模大等电力供应紧张形势，综合考虑市县 2021 年高耗能、高排放企业用电负荷和工业用电量等情况，按照省能源局、省电力公司下达的 5 万千瓦和 12 万千瓦两种轮停级别，制定了《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏轮停可中断负荷指标》。其中，高耗能、高排放企业单独作为第一批用户，通过计划检修、企业轮休等错峰方式参与，在此基础上再增加其他连续用电的工业企业实行有计划的轮休轮停。

淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电可中断负荷指标

单位：万千瓦

序号	县区	IV 级	III 级	II 级	I 级	总指标
		错峰	错+避峰	错+避峰	避峰	
	全市	8	16	24	36	36
1	市区	3	6.5	11.3	22	22
2	濉溪县	5	9.5	12.7	14	14

淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏轮休轮停可中断负荷指标

单位：万千瓦

序号	县区	第一档	第二档	总指标
	全市	5	12	12
1	市区	1.3	5.2	5.2
2	濉溪县	3.7	6.8	6.8

四、有序用电措施安排

（一）IV 级方案：当电网供应能力略为不足，淮北电网负荷缺口在 8 万千瓦以内，发布 IV 级预警，主要采取生产班次调整错峰措施，参与用户 42 户，有序用电可中断总负荷 8.40 万千瓦，具体如下：

淮北电网IV级有序用电可中断负荷调控措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
一、市直IV级						
1	市直	淮北众城水泥有限责任公司	63000	8945	生产班次调整	6000
2	市直	淮北矿业相山水泥有限责任公司	37600	8963	生产班次调整	5000
3	市直	淮北矿业相山水泥有限责任公司	25050	8100	生产班次调整	5000
4	市直	淮北市松山水泥有限责任公司粉磨制品分公司	8600	1900	生产班次调整	1500
5	市直	安徽金冠玻璃有限责任公司	4750	1350	生产班次调整	1200
6	市直	淮北新生代钢化玻璃有限公司	1000	766	生产班次调整	650
7	市直	淮北飞耀钢化玻璃有限公司	630	500	生产班次调整	210
8	市直	淮北市耀飞玻璃科技有限公司	880	820	生产班次调整	165

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
9	市直	安徽鑫成功瓷业科技有限公司	7500	5670	生产班次调整	3000
10	市直	安徽相梁新材料科技有限公司	6615	5128	生产班次调整	3000
11	市直	淮北工科新型材料有限公司	2060	744	生产班次调整	650
12	市直	淮北市油西环保建材有限公司	1000	749	生产班次调整	650
13	市直	淮北市恒兴新型建材科技有限公司	3500	610	生产班次调整	600
14	市直	安徽顺成新型建材有限公司	2050	665	生产班次调整	565
15	市直	安徽金岩高岭土科技有限公司	1250	839	生产班次调整	500
16	市直	淮北龙图铝材有限公司	2050	509	生产班次调整	500
17	市直	安徽成睿绿色新型环保建材有限公司	1315	586	生产班次调整	500
18	市直	淮北龙旺实业有限公司	1400	488	生产班次调整	390
19	市直	安徽亚玖环保建材有限公司	2250	400	生产班次调整	200
二、濉溪县IV级						
1	濉溪	优耐德引发剂(淮北)有限公司	13150	6500	生产班次调整	5300
2	濉溪	安徽天成新材料有限公司	12850	6300	生产班次调整	4500
3	濉溪	安徽巨成精细化工有限公司	11330	6240	生产班次调整	4500
4	濉溪	安徽卓泰化工科技有限公司	6250	1500	生产班次调整	1000
5	濉溪	安徽泓泽新材料科技有限公司	6260	1900	生产班次调整	1350
6	濉溪	安徽润岳科技有限责任公司	6250	2200	生产班次调整	1500
7	濉溪	淮北龙溪生物科技有限公司	2500	1400	生产班次调整	1100
8	濉溪	淮北市星光新材料科技有限公司	2710	960	生产班次调整	800
9	濉溪	淮北天澈碳基新材料科技有限公司	2450	730	生产班次调整	580
10	濉溪	安徽富士特铝业有限公司	15150	6000	生产班次调整	4500
11	濉溪	安徽华中天力铝业有限公司	12500	5000	生产班次调整	3500
12	濉溪	安徽家园铝业有限公司	2600	1230	生产班次调整	850
13	濉溪	安徽中色研达科技有限公司	9910	2800	生产班次调整	1800
14	濉溪	安徽蓝帜铝业股份有限公司	1430	800	生产班次调整	600
15	濉溪	淮北市天助新型建材有限公司临涣分公司	7065	4100	生产班次调整	3700
16	濉溪	淮北四铺中联水泥有限公司	3860	3000	生产班次调整	2700
17	濉溪	安徽众联水泥有限公司	6830	5500	生产班次调整	5200
18	濉溪	淮北相丰水泥有限责任公司	5720	4850	生产班次调整	4000
19	濉溪	淮北南坪中联水泥有限公司	5300	4170	生产班次调整	3700
20	濉溪	淮北市盛文钢化玻璃有限公司	1000	840	生产班次调整	670
21	濉溪	淮北市长兴安全节能钢化玻璃有限公司	1000	730	生产班次调整	580
22	濉溪	濉溪县淮玻玻璃制品有限公司	1200	800	生产班次调整	640

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
23	濉溪	濉溪县超前钢化玻璃有限责任公司	1200	730	生产班次调整	580

(二) III级方案：当电网电力供应较为紧张，8万千瓦<淮北电网负荷缺口≤16万千瓦，发布III级预警，主要采取生产班次调整错峰措施，参与用户81户，有序用电可中断总负荷8.09万千瓦，具体如下：

淮北电网III级有序用电可中断负荷调控措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
一、市直III级						
1	市直	淮北宁丰木业有限公司	14050	6860	生产班次调整	6200
2	市直	淮南通鸣矿业有限公司	4905	1720	生产班次调整	1600
3	市直	安徽天力锂能有限公司	5600	3753	生产班次调整	3500
4	市直	安徽省矿业机电装备有限责任公司	16050	2785	生产班次调整	2200
5	市直	淮北市尚德石油机械制造有限公司	5650	4210	生产班次调整	1260
6	市直	安徽富林环保科技有限公司	3520	1326	生产班次调整	1200
7	市直	金龙机电淮北有限公司	2400	1371	生产班次调整	1200
8	市直	安徽京信电子有限公司	3000	693	生产班次调整	600
9	市直	淮北市川淮电路板有限公司	2500	1168	生产班次调整	500
10	市直	淮北市多成电子线路板有限公司	2500	1359	生产班次调整	500
11	市直	淮北市锴成工矿配件有限责任公司	2080	2056	生产班次调整	1000
12	市直	安徽伊丰环保科技有限公司	1250	597	生产班次调整	500
13	市直	安徽华云桩业有限公司	1915	430	生产班次调整	350
14	市直	安徽方园塑胶有限责任公司	630	538	生产班次调整	500
15	市直	安徽富特尔塑业有限公司	800	412	生产班次调整	320
16	市直	淮北市昊发新材料科技有限公司	500	477	生产班次调整	310
17	市直	安徽科雷伯格胶辊有限公司	1880	880	生产班次调整	420
18	市直	安徽正民万基重钢科技有限公司	1600	765	生产班次调整	665
19	市直	荣盛家居有限公司	4730	804	生产班次调整	700

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
20	市直	安徽福本机械制造有限公司	1460	633	生产班次调整	530
21	市直	安徽天地通重型机械有限公司	6930	3230	生产班次调整	1500
22	市直	淮北市万都工贸有限责任公司	3000	2095	生产班次调整	1000
23	市直	淮北宇和机械设备有限公司	3000	1739	生产班次调整	1000
24	市直	淮北元力金属制品有限公司	2500	1955	生产班次调整	1900
25	市直	安徽科汇钢结构工程有限公司	1000	483	生产班次调整	250
26	市直	淮北津奥铝业有限公司	2880	590	生产班次调整	500
27	市直	安徽山河矿业装备股份有限公司	1650	297	生产班次调整	260
28	市直	淮北市盛御新能源科技有限责任公司	16500	1203	生产班次调整	1100
29	市直	安徽品优电池有限公司	2500	1006	生产班次调整	900
30	市直	安徽理士新能源发展有限公司	40050	878	生产班次调整	800
31	市直	淮北天茂循环能源有限公司	1600	748	生产班次调整	650
32	市直	淮北市作科新能源有限公司	2050	659	生产班次调整	600
33	市直	淮北享锂电子科技有限公司	1000	451	生产班次调整	380
34	市直	安徽鼎阳再生资源有限公司	2490	2514	生产班次调整	1000
35	市直	淮北市蓝宇洗精煤有限公司	1600	700	生产班次调整	620

二、濉溪县Ⅲ级

1	濉溪	安徽力幕新材料科技有限公司	26300	7210	生产班次调整	3500
2	濉溪	安徽中基电池箔科技有限公司	16000	7230	生产班次调整	3000
3	濉溪	淮北市宝路达新型建材有限公司	2000	1200	生产班次调整	1000
4	濉溪	淮北市润宇新型墙材有限公司	3600	1640	生产班次调整	1200
5	濉溪	濉溪县朋援新型墙材有限责任公司	1260	1230	生产班次调整	1200
6	濉溪	濉溪县吉龙新型墙材有限公司	2290	1180	生产班次调整	1030
7	濉溪	濉溪县国华新型建材有限公司	1680	1200	生产班次调整	1000
8	濉溪	淮北鑫丰建材科技有限公司	2900	1050	生产班次调整	950
9	濉溪	濉溪县金冠建材有限公司	1300	900	生产班次调整	800
10	濉溪	濉溪县金明新型墙材有限公司	1800	800	生产班次调整	640
11	濉溪	濉溪县隆祥新型环保建材科技有限公司	1260	800	生产班次调整	640
12	濉溪	濉溪县会芳新型墙材有限公司	1030	760	生产班次调整	600
13	濉溪	濉溪县顺达煤矸石烧结砖厂	1530	730	生产班次调整	580
14	濉溪	濉溪县宏裕新型材料有限责任公司	1600	670	生产班次调整	550
15	濉溪	濉溪县创梦新型墙材有限公司	1000	650	生产班次调整	530
16	濉溪	濉溪县启硕新型墙材有限公司	1050	650	生产班次调整	530
17	濉溪	濉溪县勇发建材有限公司	1000	640	生产班次调整	530

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
18	濉溪	淮北市安厦建材有限责任公司	1000	630	生产班次调整	520
19	濉溪	濉溪县闽鑫新型墙材有限公司	1000	600	生产班次调整	500
20	濉溪	濉溪县静利新型墙材有限公司	1050	590	生产班次调整	500
21	濉溪	濉溪县宝德力新型建材有限公司	1000	550	生产班次调整	500
22	濉溪	濉溪县东慧新型墙材有限公司	1200	690	生产班次调整	570
23	濉溪	濉溪县勇发建材有限公司	500	350	生产班次调整	350
24	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	6690	2500	生产班次调整	2000
25	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	5125	2430	生产班次调整	2000
26	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	2760	1200	生产班次调整	1000
27	濉溪	淮北市金华晨新材料有限责任公司	3000	500	生产班次调整	400
28	濉溪	安徽奥邦科技有限公司	1880	870	生产班次调整	600
29	濉溪	安徽新品源电池技术有限公司	1250	650	生产班次调整	520
30	濉溪	安徽瑞柏新材料有限公司	2000	650	生产班次调整	500
31	濉溪	安徽益荣纱线染整有限公司	2260	650	生产班次调整	520
32	濉溪	淮北市宏跃液压维修有限公司	2000	1670	生产班次调整	1350
33	濉溪	安徽宝博新材料科技有限公司	2500	1460	生产班次调整	1200
34	濉溪	安徽亚明铝业科技有限公司	2500	1220	生产班次调整	850
35	濉溪	淮北辉泰金属材料有限公司	3830	3050	生产班次调整	2000
36	濉溪	安徽家园铝业有限公司	4400	1200	生产班次调整	800
37	濉溪	淮北康乾工贸有限公司	1330	1300	生产班次调整	1000
38	濉溪	安徽弘昌新材料有限公司	5500	1000	生产班次调整	700
39	濉溪	安徽名开机车部品有限公司	1600	910	生产班次调整	800
40	濉溪	安徽锋晟锻造有限公司	1600	790	生产班次调整	630
41	濉溪	安徽新弘昌碳材料有限公司	2000	1000	生产班次调整	700
42	濉溪	淮北市信源坊包装有限责任公司	2510	1000	生产班次调整	900
43	濉溪	濉溪县润扬生物能源有限公司	2750	2050	生产班次调整	2000
44	濉溪	安徽天凯光通信技术有限公司	4450	2000	生产班次调整	1500
45	濉溪	安徽金鸿盛电气有限公司	2890	700	生产班次调整	560
46	濉溪	淮北宏涛液压机械制造有限公司	1250	840	生产班次调整	670

（三）Ⅱ级方案：当电网电力供应短缺严重，16万千瓦< 淮北电网负荷缺口≤24万千瓦，发布Ⅱ级预警，主要采取可间断负荷、集中空调间歇开停、停开广告灯饰路灯等避峰措施，参

与用户 36 户，有序用电可中断总负荷 8.48 万千瓦，具体如下：

淮北电网Ⅱ级有序用电可中断负荷调控措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
一、市直Ⅱ级						
1	市直	淮北矿业集团	637835	180910	可间断负荷	12000
2	市直	皖北矿业集团	191960	26160	可间断负荷	4000
3	市直	淮北市市政工程管理处	19945	3600	停开广告灯饰、路灯	3600
4	市直	华孚时尚股份有限公司	20250	8250	生产班次调整	3000
5	市直	淮北市宏大特种纺纱有限公司	800	671	生产班次调整	600
6	市直	淮北市国诚纺织有限责任公司	400	432	生产班次调整	350
7	市直	淮北正泰电力发展有限公司	252000	40603	可间断负荷	9000
8	市直	安徽华润金蟾药业股份有限公司	8700	3235	可间断负荷	2800
9	市直	淮北国购广场投资管理有限公司	28450	4825	集中空调间歇开停	2600
10	市直	淮北万达广场商业管理有限公司	12260	3397	集中空调间歇开停	2600
11	市直	淮北汇基商业管理有限公司	7650	1282	集中空调间歇开停	600
12	市直	淮北金鹰国际购物中心有限公司	5000	2286	集中空调间歇开停	1050
13	市直	淮北市中天泰富实业有限公司	5000	2000	集中空调间歇开停	600
14	市直	淮北永利商业运营管理有限公司	9600	899	集中空调间歇开停	850
15	市直	淮北口子国际大酒店有限公司	5600	950	集中空调间歇开停	800
16	市直	淮北大润发商贸有限公司相山分公司	3200	878	集中空调间歇开停	800
17	市直	淮北市久兴批发购物中心有限公司	6000	3460	集中空调间歇开停	600
18	市直	淮北伯瑞特酒店有限公司	4800	581	集中空调间歇开停	500
19	市直	淮北市鼎盛商业管理有限公司	2500	503	集中空调间歇开停	420
20	市直	淮北市万里置业有限公司	3300	1370	集中空调间歇开停	300
21	市直	安徽家家悦真棒超市有限公司	3200	544	集中空调间歇开停	240
22	市直	淮北新城吾悦商业管理有限公司	17260	1600	集中空调间歇开停	600
23	市直	淮北大润发商贸有限公司	1600	630	集中空调间歇开停	200
24	市直	安徽华松国际购物中心有限公司	5000	1297	集中空调间歇开停	400
25	市直	淮北伯瑞特酒店有限公司	1250	981	集中空调间歇开停	900
二、濉溪县Ⅱ级						
1	濉溪	安徽力普拉斯电源技术有限公司	40000	15600	可间断负荷	8000

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
2	濉溪	安徽理士电源技术有限公司	25050	18300	可间断负荷	7000
3	濉溪	安徽界沟矿业有限公司	20000	13000	可间断负荷	6500
4	濉溪	安徽南黎环保科技有限公司	4225	2700	生产班次调整	2300
5	濉溪	安徽双林机械制造有限公司	2250	2000	可间断负荷	1500
6	濉溪	安徽太平矿业有限公司	8050	4500	可间断负荷	3700
7	濉溪	淮北东鑫矿业有限公司	6210	2240	可间断负荷	1600
8	濉溪	淮北徐楼矿业有限公司	10000	2000	可间断负荷	1400
9	濉溪	淮北永峰矿业有限公司	4510	2000	可间断负荷	1400
10	濉溪	濉溪县玉鑫矿业有限责任公司	3250	1500	可间断负荷	1000
11	濉溪	安徽松菱电器有限公司	4130	1200	可间断负荷	1000

(四) I 级方案：当电网电力供应短缺十分严重， $24 < \text{淮北电网负荷缺口} \leq 36$ 万千瓦，发布 I 级预警，主要采取可间断负荷错峰措施，参与用户 20 户，有序用电可中断总负荷 12.07 万千瓦，具体如下：

淮北电网 I 级有序用电可中断负荷调控措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	用户合同容量	用户峰期正常负荷	参与方式	错避限电负荷
一、市直 I 级						
1	市直	淮北矿业集团	637835	180910	可间断负荷	82000
2	市直	皖北矿业集团	191960	26160	可间断负荷	9000
3	市直	淮北正泰电力发展有限公司	252000	40603	可间断负荷	8000
4	市直	今麦郎饮品（淮北）有限公司	3000	1611	可间断负荷	1400
5	市直	安徽口子酒业股份有限公司	3560	1493	可间断负荷	1200
6	市直	安徽宝迪肉类食品有限公司	5000	1120	可间断负荷	950
7	市直	淮北市长兴矿业有限公司	4260	2200	可间断负荷	800
8	市直	思朗食品淮北有限公司	3000	1017	可间断负荷	800
9	市直	安徽陶铝新动力科技有限公司	6400	1145	可间断负荷	800
10	市直	安徽阜邦生物科技有限公司	1250	681	可间断负荷	580

11	市直	人良生物科技(安徽)有限公司	565	414	可间断负荷	320
12	市直	安徽淮北正虹饲料有限责任公司	1315	605	可间断负荷	565
13	市直	安徽省正大源饲料集团有限公司	1750	598	可间断负荷	565
二、濉溪县 I 级						
1	濉溪	安徽英科医疗用品有限公司	4000	2900	可间断负荷	2600
2	濉溪	安徽英科医疗用品有限公司	13880	4000	可间断负荷	3800
3	濉溪	安徽口子酒业股份有限公司	6290	3110	可间断负荷	3000
4	濉溪	安徽口子酒业股份有限公司	6050	1500	可间断负荷	1300
5	濉溪	淮北市华瑞面粉有限公司	1000	850	可间断负荷	800
6	濉溪	濉溪县鲁王制粉有限责任公司	3880	1540	可间断负荷	1300
7	濉溪	淮北华阳食品有限公司	1600	1098	可间断负荷	900

(五) 在电力供应突然大幅减少或自然灾害等紧急状态下,为保障电网安全运行,供电公司调度部门将执行事故限电序位表、处置电网大面积停电事件应急方案和黑启动方案等其他措施。

五、轮休轮停措施安排

为有效应对限电周期长、单日时间久、缺口规模大等电力供应紧张形势,淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏轮休轮停方案在坚持保民生、保安全、保重点的基础上,精准谋划、稳妥实施,重点控制或压减高耗能、高排放及重点用能企业的用电需求,对钢铁、建材、有色、化工等行业企业,结合年综合能耗较高的企业,合理安排计划检修、企业轮休等错峰方式进行有计划的轮休轮停。

(一) **第一档轮停轮休:** 当淮北电网轮休轮停负荷缺口在 5 万千瓦及以下时,启动第一档轮停轮休方案,全部为高耗能、高

排放企业，参与用户 67 户，可中断总负荷 10.67 万千瓦，单日错避峰能力 5.33 万千瓦，具体如下：

淮北电网第一档轮停轮休措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
一、市直第一档				
1	市直	淮北众城水泥有限责任公司	水泥制造	6000
2	市直	安徽相梁新材料科技有限公司	其他科技推广服务业	3000
3	市直	淮北市松山水泥有限责任公司粉磨制品分公司	水泥制造	1500
4	市直	安徽顺成新型建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	565
5	市直	安徽金岩高岭土科技有限公司	耐火材料制品制造	500
6	市直	淮北龙图铝材有限公司	结构性金属制品制造	500
7	市直	淮北工科新型材料有限公司	其他未列明的制造业	650
8	市直	淮北市油西环保建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	650
9	市直	淮北市恒兴新型建材科技有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	600
10	市直	淮北矿业相山水泥有限责任公司	水泥制造	5000
11	市直	安徽鑫成功瓷业科技有限公司	其他陶瓷制品	3000
12	市直	安徽金冠玻璃有限责任公司	日用玻璃制品制造	1200
13	市直	淮北矿业相山水泥有限责任公司	水泥制造	5000
14	市直	淮北新生代钢化玻璃有限公司	其他玻璃制造	650
15	市直	淮北飞耀钢化玻璃有限公司	其他玻璃制造	210
16	市直	淮北市耀飞玻璃科技有限公司	其他玻璃制造	165
17	市直	安徽成睿绿色新型环保建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	500
18	市直	淮北龙旺实业有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	390
19	市直	安徽亚玖环保建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	200
二、濉溪县第一档				
1	濉溪	安徽力幕新材料科技有限公司	有色金属压延加工	3500
2	濉溪	安徽众联水泥有限公司	石膏、水泥制品及类似制品制造	5200
3	濉溪	安徽巨成精细化工有限公司	专用化学产品制造	4500
4	濉溪	淮北相丰水泥有限责任公司	石膏、水泥制品及类似制品制造	4000
5	濉溪	淮南北坪中联水泥有限公司	石膏、水泥制品及类似制品制造	3700
6	濉溪	安徽中色研达科技有限公司	铸造及其他金属制品制造	1800
7	濉溪	安徽润岳科技有限责任公司	日用化学产品制造	1500

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
8	濉溪	淮北市润宇新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	1200
9	濉溪	淮北龙溪生物科技有限公司	基础化学原料制造	1100
10	濉溪	安徽卓泰化工科技有限公司	专用化学产品制造	1000
11	濉溪	濉溪县国华新型建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	1000
12	濉溪	安徽家园铝业有限公司	有色金属压延加工	850
13	濉溪	淮北市星光新材料科技有限公司	专用化学产品制造	800
14	濉溪	安徽弘昌新材料有限公司	其他未列明的制造业	700
15	濉溪	濉溪县隆祥新型环保建材科技有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	640
16	濉溪	安徽蓝帆铝业股份有限公司	建筑、安全用金属制品制造	600
17	濉溪	淮北天澈碳基新材料科技有限公司	碳化硅	580
18	濉溪	濉溪县宏裕新型材料有限责任公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	550
19	濉溪	淮北市金华晨新材料有限责任公司	纸制品制造	400
20	濉溪	优耐德引发剂(淮北)有限公司	专用化学产品制造	5300
21	濉溪	安徽天成新材料有限公司	专用化学产品制造	4500
22	濉溪	安徽富士特铝业有限公司	有色金属压延加工	4500
23	濉溪	淮北市天助新型建材有限公司临涣分公司	水泥、石灰和石膏制造	3700
24	濉溪	安徽华中天力铝业有限公司	有色金属压延加工	3500
25	濉溪	安徽中基电池箔科技有限公司	有色金属压延加工	3000
26	濉溪	淮北四铺中联水泥有限公司	水泥、石灰和石膏制造	2700
27	濉溪	安徽泓泽新材料科技有限公司	基础化学原料制造	1350
28	濉溪	濉溪县朋援新型墙材有限责任公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	1200
29	濉溪	濉溪县吉龙新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	1030
30	濉溪	淮北市宝路达新型建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	1000
31	濉溪	淮北鑫丰建材科技有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	950
32	濉溪	濉溪县金冠建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	800
33	濉溪	安徽家园铝业有限公司	其他金属工具制造	800
34	濉溪	淮北市盛文钢化玻璃有限公司	平板玻璃制造	670
35	濉溪	濉溪县淮玻玻璃制品有限公司	其他玻璃制造	640
36	濉溪	淮北市长兴安全节能钢化玻璃有限公司	技术玻璃制品制造	580
37	濉溪	濉溪县东慧新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	570
38	濉溪	濉溪县勇发建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	530
39	濉溪	濉溪县宝德力新型建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	500
40	濉溪	濉溪县超前钢化玻璃有限责任公司	其他玻璃制造	580
41	濉溪	濉溪县金明新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	640
42	濉溪	濉溪县会芳新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	600

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
43	濉溪	濉溪县顺达煤矸石烧结砖厂	砖瓦、石材等建筑材料制造	580
44	濉溪	濉溪县创梦新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	530
45	濉溪	濉溪县启硕新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	530
46	濉溪	淮北市安厦建材有限责任公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	520
47	濉溪	濉溪县闽鑫新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	500
48	濉溪	濉溪县静利新型墙材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	500

(二) 第二档轮停轮休：当电网电力供应较为紧张，5万千瓦 < 淮北电网轮休轮停负荷缺口 ≤ 12 万千瓦，启动第二档轮停轮休方案，参与用户 80 户，可中断总负荷 14.01 万千瓦，单日错避峰能力 7.01 万千瓦，具体如下：

淮北电网第二档轮停轮休措施安排表

单位：千伏安、千瓦

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
一、市直第二档				
1	市直	淮北矿业集团	煤炭开采和洗选业	12000
2	市直	淮北市宁丰木业有限公司	木材加工	6200
3	市直	安徽天力锂能有限公司	电池制造	3500
4	市直	安徽陶铝新材料研究院有限公司	铸造及其他金属制品制造	3100
5	市直	淮北通鸣矿业有限公司	土砂石开采	1600
6	市直	淮北市尚德石油机械制造有限公司	其他金属工具制造	1260
7	市直	安徽富林环保科技有限公司	其他未列明的制造业	1200
8	市直	淮北市盛御新能源科技有限责任公司	电池制造	1100
9	市直	安徽品优电池有限公司	电池制造	900
10	市直	安徽理士新能源发展有限公司	电池制造	800
11	市直	淮北市长兴矿业有限公司	铁矿采选	800
12	市直	安徽福本机械制造有限公司	金属加工机械制造	530
13	市直	淮北津奥铝业有限公司	采矿、冶金、建筑专用设备制造	500
14	市直	淮北市多成电子线路板有限公司	电子器件制造	500
15	市直	淮北市川淮电路板有限公司	电子元件及电子专用材料制造	500
16	市直	安徽山河矿业装备股份有限公司	采矿、冶金、建筑专用设备制造	260
17	市直	安徽京信电子有限公司	通用零部件制造	600

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
18	市直	安徽阜邦生物科技有限公司	其他食品制造	580
19	市直	淮北正泰电力发展有限公司	电力供应	13000
20	市直	华孚时尚股份有限公司	棉纺织及印染精加工	6100
21	市直	皖北矿业集团	煤炭开采和洗选业	4000
22	市直	安徽华润金蟾药业股份有限公司	中药饮片加工	2800
23	市直	安徽省矿业机电装备有限责任公司	采矿、冶金、建筑专用设备制造	2200
24	市直	安徽天地通重型机械有限公司	结构性金属制品制造	1500
25	市直	今麦郎饮品（淮北）有限公司	饮料制造	1400
26	市直	安徽陶铝新材料研究院有限公司	铸造及其他金属制品制造	1200
27	市直	金龙机电淮北有限公司	电子器件制造	1200
28	市直	淮北市锴成工矿配件有限责任公司	铸造及其他金属制品制造	1000
29	市直	淮北市万都工贸有限责任公司	结构性金属制品制造	1000
30	市直	安徽鼎阳再生资源有限公司	非金属废料和碎屑加工处理	1000
31	市直	淮北市斯普林液压机械有限公司	结构性金属制品制造	1000
32	市直	安徽宝迪肉类食品有限公司	屠宰及肉类加工	950
33	市直	思朗食品淮北有限公司	其他食品制造	800
34	市直	安徽陶铝新动力科技有限公司	有色金属合金制造	800
35	市直	荣盛家居有限公司	其他家具制造	700
36	市直	安徽正民万基重钢科技有限公司	其他金属工具制造	665
37	市直	淮北天茂循环能源有限公司	电池制造	650

二、濉溪县第二档

1	濉溪	安徽力普拉斯电源技术有限公司	电池制造	8000
2	濉溪	安徽理士电源技术有限公司	电池制造	7000
3	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	纸制品制造	2000
4	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	纸制品制造	2000
5	濉溪	淮北市永顺纸业有限公司	纸制品制造	1000
6	濉溪	安徽亚明铝业科技有限公司	其他电子设备制造	850
7	濉溪	安徽名开机车部品有限公司	汽车零部件及配件制造	800
8	濉溪	安徽新弘昌碳材料有限公司	石墨及其他非金属矿物制品制造	700
9	濉溪	安徽瑞柏新材料有限公司	基础化学原料制造	500
10	濉溪	安徽益荣纱线染整有限公司	家用纺织制成品制造	520
11	濉溪	安徽界沟矿业有限公司	烟煤和无烟煤的开采洗选	6500
12	濉溪	安徽双林机械制造有限公司	采矿、冶金、建筑专用设备制造	1500
13	濉溪	安徽太平矿业有限公司	铁矿采选	3700
14	濉溪	淮北东鑫矿业有限公司	铁矿采选	1600

序号	供电区域	电力用户名称	行业类别	限制负荷
15	濉溪	淮北徐楼矿业有限公司	铁矿采选	1400
16	濉溪	淮北永峰矿业有限公司	铁矿采选	1400
17	濉溪	濉溪县玉鑫矿业有限责任公司	铁矿采选	1000
18	濉溪	安徽松菱电器有限公司	家用电器及电子产品专门零售	1000
19	濉溪	濉溪县鲁王制粉有限责任公司	谷物磨制	1300
20	濉溪	淮北宏涛液压机械制造有限公司	铸造及其他金属制品制造	670
21	濉溪	安徽奥邦科技有限公司	电池制造	600
22	濉溪	安徽新品源电池技术有限公司	电池制造	520
23	濉溪	安徽锋晟锻造有限公司	汽车零部件及配件制造	630
24	濉溪	安徽金鸿盛电气有限公司	通用零部件制造	560
25	濉溪	淮北市信源坊包装有限责任公司	塑料包装箱及容器制造	900
26	濉溪	安徽宝博新材料科技有限公司	皮革制品制造	1200
27	濉溪	安徽天凯光通信技术有限公司	通信设备制造	1500
28	濉溪	淮北市宏跃液压维修有限公司	金属表面处理及热处理加工	1350
29	市直	安徽伊丰环保科技有限公司	铸造及其他金属制品制造	500
30	市直	安徽华云桩业有限公司	铸造及其他金属制品制造	350
31	市直	安徽方园塑胶有限责任公司	塑料包装箱及容器制造	500
32	市直	安徽富特尔塑业有限责任公司	塑料零件制造及其他塑料制品制造	320
33	市直	淮北市昊发新材料科技有限公司	塑料板、管、型材制造	310
34	市直	安徽科雷伯格胶辊有限公司	其他橡胶制品制造	420
35	市直	淮北元力金属制品有限公司	建筑、安全用金属制品制造	1900
36	市直	安徽科汇钢结构工程有限公司	建筑、安全用金属制品制造	250
37	市直	淮北市作科新能源有限公司	电池制造	600
38	市直	淮北享锂电子科技有限公司	电池制造	380
39	市直	淮北市蓝宇洗精煤有限公司	褐煤的开采洗选	620
40	濉溪	濉溪县勇发建材有限公司	砖瓦、石材等建筑材料制造	350
41	濉溪	淮北辉泰金属材料有限公司	其他金属工具制造	2000
42	濉溪	淮北康乾工贸有限公司	其他未列明的制造业	1000
43	濉溪	濉溪县润扬生物能源有限公司	塑料零件制造及其他塑料制品制造	2000

六、组织实施

（一）预警发布。

省能源局会同省电力公司根据电力供需形势，及时发布全省

有序用电预警，市发展改革委会同市供电公司根据省级发布的预警等级及本地区电力供需形势，及时发布相应等级的有序用电预警信息。

（二）方案启动。

省能源局根据电力供需形势，按规定向国家发展改革委和省政府报告，启动全省有序用电方案。市发展改革委根据省级发布的预警等级及本地区电力供需形势情况，按程序启动本地区有序用电方案。

（三）方案实施。

市供电公司根据省级下达的最大可用负荷控制计划，制定有序用电方案执行计划，通过通知单、短信、电话等方式，告知用户应采取的有序用电措施。市发展改革委负责督促用户按照指令要求，采取相应的负荷调整措施，严格执行到位。

市供电公司有序用电实施效果进行监测，发现用户在 15 分钟内未执行到位时，通过电话、短信等形式告知用户，并及时向市发展改革委汇报，发现用户 30 分钟内仍未执行到位时，通过负荷管理系统或现场操作等方式对用户采取强制限电措施。

（四）预警解除。

在收到省能源局发布的预警解除通知后，各市供电公司要根据本地区实际情况，配合市发展改革委适时发布预警解除通知，并将预警解除信息通知到用户；每次有序用电工作结束时，应及时告知用户，有序释放负荷，恢复正常用电。

七、工作要求

（一）健全工作机制。按照政府主导、电网企业为实施主体的工作原则，健全有序用电工作组织机构，并在市发展改革委建立有序用电工作领导小组办公室，明确职责，在迎峰度夏（冬）关键时期实行政企合署办公，协同工作。市发展改革委负责组织有序用电方案的编制和执行工作，并向社会发布。在供电紧张时期，监督供电公司和电力用户做好有序用电各项措施的落实，并对方案的执行情况跟踪评价。淮北供电公司是有序用电工作的具体执行单位，负责有序用电执行的日常调度与协调工作，并及时向社会发布供需形势和预警状态信息。

（二）科学制定方案。市发展改革委会同市供电公司组织高能耗、高排放及重点用能企业，提前安排检修、轮休计划，在有序用电执行期间进行错峰生产，最大程度地减少缺电对企业正常生产经营的影响；根据不同行业、不同企业能耗强度分类施策，对技术水平低、能效水平低、排放水平高、手续不规范等高耗能、高排放企业，按照负荷指标从严控制、参与轮次和顺序优先的原则，并充分考虑产业链上下游企业用电需求，科学安排错避峰措施。

（三）限制“两高”用电。在实施有序用电过程中，首先限制“两高”企业用电，在本地区电力缺口小于“两高”企业用电负荷（保安负荷除外）的情况下，有序用电范围需全部为“两高”

企业；推动燃煤自备电厂按电网调度要求应开尽开，禁止燃煤自备电厂停机从公网购电，系统排查所有并网及非并网燃煤自备电厂，对未开机企业进行约谈，对拥有自备电厂“两高”企业擅自停运发电机组的，按照不低于自备电厂装机规模实施有序用电；以适当方式向社会公开限电企业情况，认真做好对限电对象为“两高”企业的情况解读，科学引导社会舆情。

（四）深化政企沟通。市发展改革委会同市供电公司深化政企沟通交流，做到方案科学合理，确保有序用电及轮休轮停方案不涉及居民、公共服务等民生用户；做到方案务实可操作，确保参与有序用电和轮休轮停的全部可中断用户所有信息客观真实，承诺的可中断负荷具备按程序启动执行的条件；做到用户知情，在方案研究制定阶段要充分与相关企业沟通，通过告知书等方式确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，方案印发后签订工作责任书，并严格按照工作责任书要求执行错避峰指令。

（五）组织方案演练。市发展改革委、市供电公司要积极做好迎峰度夏有序用电演练相关工作，演练有序用电方案启动、用户参与错避峰、执行效果跟踪监督等场景，确保方案中参与用户全覆盖，检验有序用电方案的合理性和可操作性，理顺工作流程和协调机制，保证通信渠道畅通可靠，提升各单位协调能力和应急处置能力，确保有序用电方案能够全面落实，有序用电措施达到预期效果。

（六）确保方案执行。电网企业是有序用电工作的具体执行

单位，市供电公司负责淮北地区有序用电工作的日常调度与协调。供电公司要加强用电负荷预测，准确把握本地区电力供需形势变化，按照有关规定配合市发展改革委向社会发布电力供需形势和预警信息；衔接市经济和信息化部门，统筹安排重点产业链供应链企业用电，优化每日有序用电方案执行计划；在启动实施有序用电方案的前1天，将错峰指令提前通知到涉及的用户，做好与用户的沟通协调，严格按程序安排有序用电；充分利用技术手段，实现参与用户负荷实时监测，保障负荷可控在控。

（七）提升智能化水平。市发展改革委组织市供电公司加强电力负荷管理系统建设，开展负荷监测和控制，鼓励相关用户配合安装负荷控制装置，根据自身情况配备保安负荷需要的应急发电设备，精准确定保安负荷，并改造具备远动功能的负荷开关；在确保企业安全运行的前提下，做好对用户负荷的分级分类分轮次管理，优先接入高耗能、高排放企业等列入有序用电和轮休轮停方案的用户；在有序用电执行过程中，鼓励采用智能化手段监测、提醒和控制用户用电，提高有序用电信息化管理水平，于今年迎峰度夏前实现最大用电负荷5%的有序用电负荷调控能力。

（八）加强跟踪监督。市发展改革委会同市供电公司加强有序用电错峰执行情况督查，做好落实及执行情况的跟踪监督和效果分析评估，确保全省有序用电方案的有效实施；督促相关用户严格执行有序用电安排，按计划削减或暂停用电负荷，不得提

前恢复用电或超限额用电；对执行方案不力、擅自超限额用电的用户，要责令其迅速整改，情节严重的，依法依规按程序对其强制削减或暂停供电，并告知用户。

（九）强化宣传引导。市供电公司要认真做好电力供应紧张时期的服务工作，加强供电抢修和 95598 热线服务；积极配合各市委改革委做好有序用电的宣传和引导工作，及时披露电力供需信息，加强城市景观照明节约用电管理，在全社会营造节约用电、科学用电和有序用电的良好氛围，引导全社会积极主动参与。

八、职责与分工

（一）市有序用电工作领导小组：负责在迎峰度夏（冬）电力调控期间的领导、组织、协调和指挥工作。

（二）市委改革委：负责组织《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电方案》的编制工作，并向社会发布；在供电紧张时期，监督供电公司和电力用户贯彻实施方案；组织召开全市有序用电工作会议，适时开展有序用电工作评价与表彰工作等。

（三）市住房城乡建设局：负责城市路灯照明、亮化工程、各类公益性霓虹灯、射灯、灯箱及建筑行业等在用电高峰时段错峰、限电工作。

（四）市商务局：负责大型商场、超市，大型餐饮企业等营业场所在用电高峰时段的错峰、限电工作。

（五）市公安局：配合市有序用电领导小组办公室在迎峰度

夏电力调控期间对执行电力调控措施情况进行督查，并负责维护秩序和社会稳定工作。

（六）市文化旅游体育局：负责游戏厅、网吧和歌舞厅等娱乐场所所在用电高峰时段的错峰、限电工作。

（七）供电公司：在市有序用电管理小组的统一领导下，实施《淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电方案》，加强电力调度、抢修力量和优质服务，确保电网安全、平稳运行，维护正常的供用电秩序。

（八）电力用户：要增强节能意识和安全合理用电意识，制订本单位在迎峰度夏、迎峰度冬电力调控期间的应急方案和错峰、错峰、错峰、限电措施，做到人员落实、措施落实，优化用电方式，积极落实有序用电的各项方案。

九、附则

（一）有序用电是指在电力供应不足、突发事件等情况下，通过行政措施、经济手段、技术方法，依法控制部分用电需求，维护供用电秩序平稳的管理工作。

（二）有序用电方案适用于处置可预见并满足方案执行时间要求的电力供需紧张情况。在电力供应突然减少或自然灾害等紧急状态下，为保障电网安全运行，电网企业应执行拉限电序位表、大面积停电事件应急预案和黑启动预案等其他措施。

（三）本方案有效期自印发之日起至下次方案印发之日止。

附件:

- 1.淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电措施汇总表
- 2.淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏轮停措施汇总表
- 3.淮北市有序用电工作领导小组

附件 1

淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏有序用电措施汇总表

单位：万千瓦安、万千瓦

地区名称	参与总户数	供电总容量	可控总户数	可控总容量	可控总负荷	有序用电措施											
						Ⅳ级				Ⅲ级				Ⅱ级			
						转限电总负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷	转限电总负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷	转限电总负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷	其中错峰负荷
全市	176	206.30	176	206.30	37.04	8.40	8.40	8.09	8.09	8.09	8.09	8.48	8.48	12.07	12.07	12.07	37.04
淮北	89	162.07	89	162.07	22.32	3.03	3.03	3.65	3.65	4.94	4.94	4.94	4.94	10.70	10.70	10.70	22.32
滩溪	87	44.23	87	44.23	14.72	5.37	5.37	4.44	4.44	3.54	3.54	3.54	3.54	1.37	1.37	1.37	14.72

附件 2

淮北电网 2022 年度电力迎峰度夏轮停措施汇总表

单位: 万千瓦安、万千瓦

轮停措施																		
地区名称	参与总户数	限制总负荷	单日错峰峰值负荷	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数	其中:高耗能、高排放及重点用能企业限制负荷	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数	第一档				第二档							
							参与总户数	限制负荷	单日错峰峰值力	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数	其中:高耗能、高排放及重点用能企业限制负荷	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数	其中:高耗能、高排放及重点用能企业限制负荷	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数	其中:高耗能、高排放及重点用能企业限制负荷	其中:高耗能、高排放及重点用能企业用户数		
全市	147	24.68	12.34	72	14.42	7.18	67	10.67	5.33	67	10.67	5.33	80	14.01	7.01	5	3.75	1.85
淮北	56	10.82	5.41	21	4.63	1.92	19	3.03	1.52	19	3.03	1.52	37	7.79	3.89	2	1.60	0.40
滩溪	91	13.86	6.93	51	9.79	5.26	48	7.64	3.81	48	7.64	3.81	43	6.22	3.12	3	2.15	1.45

附件 3

淮北市有序用电工作领导小组

为进一步加强全市有序用电工作的组织领导，切实做好有序用电工作，将有序用电各项工作措施落实到位，提高应对能力，确保电网安全运行及居民生活、重要用户用电，经研究决定成立淮北市有序用电工作领导小组。现将有关事项通知如下：

一、领导小组组成人员

组 长：周天伟 市委常委、常务副市长
副组长：陈 健 淮北市人民政府副秘书长
王合军 淮北市发展改革委主任
郝韩兵 国网淮北供电公司总经理
成 员：宋 勇 淮北市发展改革委三级调研员
王永涛 濉溪县委常委、常务副县长
赵 华 相山区委常委、常务副区长
史庆超 杜集区委常委、常务副区长
方旭东 烈山区委常委、副区长
张进书 淮北市住房城乡建设局副局长
刘 松 淮北市公安局副局长
戴文丽 淮北市商务局副局长

吴文阁 淮北市文化旅游体育局三级调研员

沈 晨 国网淮北供电公司副总经理

领导小组办公室设在市发展改革委，宋勇同志兼任办公室主任。

主 任：宋 勇 淮北市发展改革委三级调研员

副主任：沈 晨 国网淮北供电公司副总经理

成 员：郭世翔 淮北市发展改革委能源运行科科长

周广胜 濉溪县发展改革委副主任

张纯一 相山区发展改革委副主任

武 恒 杜集区发展改革委副主任

金名泽 烈山区发展改革委副主任

王 健 淮北市市政工程管理处副处长

韩 冰 淮北市公安局许可科工作人员

张 震 淮北市商务局商管科负责人

任胜男 淮北市文化旅游体育局执法支队综合科科长

柴从信 国网淮北供电公司营销部主任

关亚飞 国网淮北供电公司调度中心副主任

黄礼祥 国网濉溪县供电公司副总经理

联络员：李 理 淮北市发展改革委能源运行科一级主任科员

陈 倩 国网淮北供电公司营销部专责

二、工作职责

领导小组职责：根据国家产业政策，按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的原则，将电网安全放在首位，确保居民生活、重点用户、农业生产用电。负责有序用电方案审查、发布、启动、实施和终止。

办公室职责：

1、负责编制并报批有序用电方案。在发供电无法平衡出现计划用电时，及时启动有序用电负荷控制方案；在规定时限将本地负荷控制在计划要求内，避免出现由于负荷控制不力而出现公用线路大面积停电；在全市超用负荷威胁到电网安全时，启动淮北市电网紧急拉闸限电序位表，以确保电网安全。

2、负责跟踪、掌握动态电力供需形势，召开大用户信息通报会，及时做好社会上的有序用电信息发布工作。

3、负责牵头组织供电企业与电力用户签订“有序用电协议”，对县、区和各用户落实有序用电方案的情况进行监督、检查。

4、负责制定与各县区联动管理办法，分层落实责任。

抄送：省能源局、国网安徽省电力有限公司

淮北市发展和改革委员会办公室

2022年5月31日印发
